

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Сосногорского ГПЗ

 А.Л. Кудрявцев

« 15 » 08 2012 г.


**АКТ  
ввода в опытную эксплуатацию комплекта беспроводного  
оборудования YOKOGAWA**

Комиссией в составе:

*Заместитель начальника цеха №3 Сосногорского ГПЗ*

*Начальник отдела АСУиМ Сосногорского ГПЗ*

*Начальник участка АСУ ТП Сосногорского ГПЗ*

  
А.В. Корнилов  
В.А. Чурилин  
М.Е. Грищенко

составлен настоящий акт в том, что в цехе №3 УППТУ Сосногорского ГПЗ 10 августа 2012г. смонтирован и налажен комплект беспроводного оборудования YOKOGAWA, состоящий из датчика измерения давления EJX530B, измерения температуры YTA510, беспроводного шлюза YFGW710 и безбумажного регистратора DX2004. Разрешение на применение оборудования ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-048333.

Монтаж и наладка выполнены бригадой участка КИПиА Сосногорского ГПЗ в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкциями заводов-изготовителей на средства измерений.

1. Оборудование установлено на технологических замерах:
2. Датчик температуры – Температура на переходном патрубке ТЕ 36 Э-1
3. Датчик давления – давление создаваемое пневматическим задатчиком в радиусе 300м. от точки установки беспроводного шлюза
4. Беспроводной шлюз КИПиА – Шкаф управления в щитовой грануляционного отделения
5. Безбумажный регистратор – Шкаф управления в щитовой грануляционного отделения




Все средства измерений, входящие в состав измерительного комплекса, находятся в исправном состоянии.

Комиссия постановила, что комплект беспроводного оборудования YOKOGAWA пригоден к опытной эксплуатации.

Заместитель начальника цеха №3 Сосногорского ГПЗ

Начальник отдела АСУиМ Сосногорского ГПЗ

Начальник участка АСУ ТП Сосногорского ГПЗ

  
А.В. Корнилов  
  
В.А. Чурилин  
  
М.Е. Грищенко